

INDICADOR DE FALLA **SUBTERRÁNEO FI-3C**

NÚMERO DE CATÁLOGO

FI-3C S

04 =tiempo de reinicio de 4 horas

08 = tiempo de reinicio de 8 horas

24 = tiempo de reinicio de 24 horas

programación normal N =

D = programación personalizada

A = cuerpo pequeño: 0,3 in-1,7 in (8 mm-42 mm)

C =cuerpo grande: 0,8 in-2,6 in (20 mm-65 mm)

M =reinicio manual; reinicio por tiempo;

reinicio por corriente

X = reinicio manual; reinicio por tiempo

Ejemplo:

FI-3C SO4NCM



www.smartgridsolutions.es info @ smartgridsolutions.com Tel. (512) 782 9698